

Urheiluhallit hallitus
Urheiluhallit, toimitusjohtaja Pekka Laitinen
Liikuntajohtaja Tarja Loikkanen

Tämä on Helsingin kaupungin
vammaisneuvoston hyväksymän
asiakirjan sähköinen versio.

Asia: MALMIN UIMAHALLIN LAAJENNUS

Helsingin vammaisneuvostolle esiteltiin 12.11. Malmin uimahallin laajennushanketta erityisesti hankkeen esteettömyyden näkökulmasta. Vammaisneuvosto on tyytyväinen, että kaupunki on mahdollistanut Malmin uimahallin laajentamisen.

Vammaisneuvosto kiinnittää vakavaa huomiota uimahallin laajennusta koskeviin, nyt havaittuihin epäkohtiin. Vammaisneuvosto edellyttää, että epäkohtiin puututaan tässä vaiheessa, kun se on mahdollista.

Vammaisneuvosto totesi, että jo nyt suosituksen uimahallin käyttäjäkunta lisääntyy voimakkaasti, kun laajennus valmistuu. Koska kaikki sisäuima-altaat sijaitsevat toisessa kerroksessa, pitää talon hissikapasiteettia lisätä. Nyt piirustuksiin on merkitty vain yksi hissi sisäänkäyntiaulaan. Tämä ei riitä liikuntavammaisten, pyörätuolia käyttävien ja lastenvaunujen kanssa liikkuvien uimahallin asiakkaiden käyttöön. Hissejä tarvitaan myös esteettömän kulun varmistamiseksi toisen kerroksen pukeutumistiloista maauimalaan. Vammaisneuvosto kiinnitti useissa puheenvuoroissa huomiota hissien riittämättömyyteen ja tästä aiheutuviin ongelmiin etenkin liikuntaesteisille ja pyörätuolia käyttäville.

Vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että esteettömyys varmistetaan kaikissa tilanteissa. On huomattava, että riittävä hissien määrä palvelee kaikkien uimareiden mukavuutta ja käyntikokemusta.

Arkkitehti antoi ymmärtää, että hissiongelma on vaikea ratkaista ja että tilaaja ei ole katsonut tarpeelliseksi hissien määrän lisäämistä. Vammaisneuvosto edellyttää, että huomiomme esteettömyydestä otetaan vakavasti nyt suunnitteluvaiheessa ja etsitään toimivia ratkaisuja ennen rakennusluvan myöntämistä. Vaihtoehtoinen ratkaisu voi olla, että rakennukselle annetaan lisää rakennusoikeutta, jotta hissejä voidaan rakentaa tarpeellinen määrä ja tarkoituksenmukaiseen paikkaan.

Vammaisneuvosto totesi myös, että uimahallisuunnitelmissa on kuulovammaisia asiakkaita koskeva esteettömyys- ja saavutettavuusongelma, jos häiriöhälytykset tulevat vain kuulutuksilla; lisäksi tarvitaan myös visuaaliset häiriöilmoitukset, koska uudessa ei voi käyttää kuulolaitteita. Tähän tulee hakea ratkaisu ennen rakennusluvan myöntämistä.

Helsingin vammaisneuvosto

Sirpa Puhakka
puheenjohtaja

Sari Sepponen
varapuheenjohtaja